



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, India that is भारत
(E-Mail :- cd1pwmdbd@gmail.com)

पत्रांक-
सेवा में

1261/आर्थिक सहायक

दिनांक- 21/07/2022

मुख्य विकास अधिकारी,
मुरादाबाद।

विषय :- कक्षा-1 से कक्षा-5 तक तथा कक्षा-6 से कक्षा-8 तक की मान्यता हेतु आवेदन करने के लिए विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्रांक 309/एस0टी0/2022-23, दिनांक 09.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसमें आपके द्वारा सेंट एन्थोनी स्कूल भूजपुर मान, काशीपुर रोड, दलपतपुर जनपद मुरादाबाद के विद्यालय को कक्षा-1 से कक्षा-5 तक तथा कक्षा-6 से कक्षा-8 तक की मान्यता हेतु उक्त विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करते हुए निरीक्षण रिपोर्ट फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक विद्यालय भवन का इस खण्ड के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमें प्रस्तावित विद्यालय भवन प्रथम दृष्टया सुरक्षित पाया गया।

अतः पूर्ण प्रकरण मूल में चैक लिस्ट सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार पूर्ण प्रकरण मूल में चैक लिस्ट सहित।
(नक्शे दो प्रतियाँ में)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

पत्रांक:- / / 2022-23

दिनांक :-

1. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-तृतीय, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके द्वारा दी गयी आख्या के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि श्री चन्द्रमान सिंह, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके द्वारा दी गयी आख्या के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।



True copy



प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धी चेकलिस्ट

(क) दो भंजिता (भूतल/भूतल-प्रथम तल) भवनों हेतु चेकलिस्ट

विद्यालय का नाम :- श्री. एन. घोनी नरुल भूलपुर गान फासीपुर रोड, दलपतपुर (मुरादाबाद)
 तालिका :- प्राथमिक अग्नि सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धी चेकलिस्ट, दिनांक 7/6/22

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जीव आख्या
1	भवन एक भंजिता है अथवा दो भंजिता ?	दो भंजिता
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्ग मी) है ?	हाँ
3	क्या भवन में बाह्य फाईरिंग की सुविधा व्यवस्था है ?	हाँ
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि ध्वारा प्रकाश एवं हवा का सफुलेशन है ?	हाँ
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी है ?	हाँ
6	क्या भवन की छत आर.सी.सी की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ?	हाँ
7	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट से बनी है ?	हाँ
8	क्या भवन की दीवारें/छतों में झूक है ?	हाँ
9	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श में न्यूनतम 3.5 मी (ठंडे क्षेत्रों में 3.00 मी) है ?	हाँ
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवॉल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी एवं ऊँचाई 4.5 मी है ?	हाँ
11	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ
13	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी ऊँचाई 2.0 मी) है ?	हाँ
14	क्या भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी ट्रेड 300 मिमी तथा राइजर 150 मिमी है ?	हाँ
15	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी है ?	हाँ
16	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है ?	हाँ
17	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निष्कास की व्यवस्था है ?	हाँ
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशामक यन्त्र (Fire Extinguisher) लगे हैं ?	हाँ
19	क्या भवन से विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 2.5 मी एवं होरीजेंटल दूरी 1.2 मीटर है ?	हाँ
20	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 3.70 मी है एवं होरीजेंटल दूरी 2.0 मीटर है ?	हाँ
21	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग स्विच एवं अन्य इन्वियमेन्ट ISI मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं ?	हाँ

अवर अभियन्ता
 निर्माण खण्ड-1, लोअर मिडिल,
 मुरादाबाद

अभिशात अभियन्ता
 निर्माण खण्ड-1, लोअर मिडिल,
 मुरादाबाद

अभिशात अभियन्ता
 निर्माण खण्ड-1, लोअर मिडिल,
 मुरादाबाद

Handwritten signature



True copy

